

# Акционерное общество «Протон»

(АО «Протон»)



Россия, 302040, г. Орел, ул. Лескова, д. 19  
Тел.: (4862) 41-44-10, факс: (4862) 41-44-10  
<http://www.proton-orel.ru>

ISO 9001  
BUREAU VERITAS  
Certification



ОКПО 41677105, ОГРН 1025700827283,  
ИНН/КПП 5753018359/575301001  
р/с 40702810119210000075  
В Филиале «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) в г. Москве,  
к/с 30101810145250000411  
БИК 044525411

01.03.2023 № 24-49/2752

на № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Генеральному директору  
ООО НПО «ЛИТ»  
Кораблеву А.П.

141701, Московская область, город Долгопрудный,  
Лихачевский проезд, дом 25

## Отзыв о работе установки по снижению органического углерода в воде

В январе 2023 года на нашем предприятии была смонтирована и введена в эксплуатацию установка по снижению органического углерода в воде DUV-4A-V с длиной волны — 185 нм (далее Установка). Установка разрабатывалась под заказ для АО «Протон» и была одной из первых разработанных и поставленных установок такого плана на территории СНГ.

В процессе испытания Установки производительностью — 15м<sup>3</sup>/ч были получены следующие показания по снижению уровня содержания органического углерода в деионизованной воде с 50 ppb до 4,5 ppb. Данная установка полностью соответствует современным требованиям качества, надежности и требованиям по снижению уровня содержания органического углерода в воде.

В настоящее время установка работает в штатном режиме. На протяжении всего периода выполнения договора поставки ООО НПО «ЛИТ» зарекомендовала себя в качестве надежного и проверенного партнера, и, при возникновении текущих вопросов по эксплуатации установки, сотрудники ООО НПО «ЛИТ» оказывают необходимую помощь и квалифицированные консультации.

С уважением,  
Технический директор  
АО «Протон»

*Л.В. Полянцева*  
03.03.23

Л.В. Полянцева



*Л.В. Полянцева*